

**GERIAMOJO VANDENS TYRIMŲ REZULTATAI
NAUJOSIOS AKMENĖS (GAUDŽIOČIŲ) VANDENVIETĖJE**

Tyrimas atliktas 2019 m. spalio 21 d.

Eil. Nr.	Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatas	Leidžiama iki (Higienos normos HN 24:2017)
Indikatoriniai rodikliai*				
1	Spalva	mg/l Pt	3	30
2	Drumstumas	NTU	4,8	4
3	Skonio slenkstis	-	Pašalinis	Priimtinas
4	Kvapo slenkstis	-	Priimtinas	Priimtinas
5	Vandenilio jonų koncentracija (20,0°C)	-	7,5	6,5-9,5
6	Savitasis elektros laidis (20,0°C)	μS/cm	513	2500
7	Bendroji geležis	μg/l	600	200
Mikrobiniai rodikliai				
5	Koliforminės bakterijos	KSV/100 ml	0	0
6	Žarninės lazdelės	KSV/100 ml	0	0
7	Žarniniai enterokokai	KSV/100 ml	0	0
8	Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 22°C	KSV/ml	Nerasta	100

**Indikatoriniai rodikliai tiesiogiai nesietini su sveikata, tačiau kontroliuojami tam, kad būtų galima rasti geriamojo vandens saugos ir kokybės pažeidimo požymius, įspėti apie pavojų ir imtis tinkamų priemonių. Ar konkretaus indikatorinio rodiklio pažeidimas nėra geriamojo vandens saugos pažeidimo požymis, nustato Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.*